Acto de Fallo.
Invitación a cuando menos Tres Personas Nacional Presencial.
IA-68-021-909004998-N-7-2023.
Requisición: DGAP-2102-2023, partidas 14, 15, 16, y 17.
Adquisición: Transformadores de diferentes capacidades.

En la Ciudad de México, siendo las **doce** horas del **seis** de **diciembre** de **dos mil veintitrés**, día y hora señalados para realizar el **Acto de Fallo** del Procedimiento de **Invitación a cuando menos Tres Personas Nacional Presencial IA-68-021-909004998-N-7-2023,** para la adquisición de **Transformadores de diferentes capacidades,** que celebra el *Sistema de Aguas de la Ciudad de México*, Órgano Desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos **134** de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 25 Primer Párrafo, 26 fracción II, 26 Bis fracción I, 28 fracción I, 42 y 43 de la ***Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,*** prevista en el punto **5.3** de las Bases del Procedimiento; reunidos en la Sala de Juntas de la **Subdirección de Compras y Control de Materiales** del *Sistema de Aguas de la Ciudad de México*, sito en Calle Río de la Plata número 48, 5° piso, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500, Ciudad de México; los servidores públicos representantes del *Sistema de Aguas de la Ciudad de México* y órgano interno de control, así como los representantes de las empresas licitantes que al final de la presente se relacionan; por lo que se procede a dejar asentados los siguientes hechos: ----------

El *Sistema de Aguas de la Ciudad de México*, a través del servidor público responsable del procedimiento, quien preside el evento, el C. Carlos Alberto Álvarez Cabrera, **Jefe de la Unidad Departamental de Abastecimientos**, quien dentro de las facultades contenidas en el *Manual Administrativo del Sistema de Aguas de la Ciudad de México*, cuenta con la responsabilidad de la planeación, realización y coordinación de los procesos de adquisiciones de los bienes y contratación de servicios y arrendamientos en apego a las normas aplicables, notifica el **Fallo** del presente Procedimiento, con fundamento en el artículo **37** de la ***Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público***; asimismo, se procede a presentar a los participantes del acto.----------

El representante del Órgano Interno de Control en la ***Secretaría del Medio Ambiente***, **Manuel Martínez Vega**, en uso de la palabra manifiesta: *...con fundamento en el artículo **136** fracción **XXIV** del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, que su asistencia tiene como finalidad verificar que la celebración de este acto, se realice conforme a la normatividad vigente; por consiguiente, no avala el contenido de la información y análisis de las propuestas, así como tampoco los términos del fallo que en su caso se emita.* ----------

Evaluación de las Proposiciones.

El *Sistema de Aguas de la Ciudad de México* evaluó las **Proposiciones** presentadas en el **Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones**, mediante la utilización del criterio de ***Evaluación Binario***, para verificar su solvencia, procediendo al análisis de la **Documentación Legal**, **Proposición Técnica** y **Proposición Económica** de los licitantes.----------

Evaluación de la Documentación Legal, Proposiciones Técnicas y Proposiciones Económicas.

La evaluación de la **Documentación Legal** y **Proposiciones Económicas**, la realizaron el titular de la **Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios**, el Licenciado David Montaño Salgado, el **Subdirector de Compras y Control de Materiales**, el Mtro. Miguel Ángel Eboli Araiza, y el **Jefe de la Unidad Departamental de Abastecimientos**, C. Carlos Alberto Álvarez Cabrera. ----------

La evaluación de las **Proposiciones Técnicas**, mediante **Dictamen Técnico**, la realizaron el titular de la **Dirección General de Agua Potable**, el M.I. Víctor Javier Bourguett Ortiz, el **Subdirector de Agua Potable Poniente**, el Ingeniero Francisco Javier Balderas Martínez y el **Jefe de la Unidad Departamental de Agua Potable Cuauhtémoc**, el Ingeniero Daniel Eduardo Martínez Mendoza, remitido a la Dirección de Recursos Materiales Abastecimientos y Servicios, a través del Oficio GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-DGAP-DA-SAPP-JUDAPC-20446/DGAP/2023, recibido el **cinco** de **diciembre** del año en curso. -----

Proposición Solvente.

El *Sistema de Aguas de la Ciudad de México* señala de acuerdo con la **Evaluación** realizada, las empresas que se estipulan a continuación, presentaron **Proposiciones solventes**, en la requisición y partidas señaladas, ya que cumplieron con **todos** los requisitos establecidos en el punto **7. Requisitos de participación: Documentación Legal, Proposición Técnica y Proposición Económica** de las bases del Procedimiento. ----------

Acto de Fallo.
Invitación a cuando menos Tres Personas Nacional Presencial.
IA-68-021-909004998-N-7-2023.
Requisición: DGAP-2102-2023, partidas 14, 15, 16, y 17.
Adquisición: Transformadores de diferentes capacidades.

Edificaciones Aplicadas Marlo, S.A. de C.V.

Partida	Requisición	Descripción, marca y modelo.
14	DGAP-2102-2023.	Suministro de transformador trifásico de distribución tipo poste, con boquillas en la tapa, servicio exterior, clase de enfriamiento *ONAN* en aceite, conexión Delta - Estrella, 60 Hz, con 4 derivaciones de +- 2/2 x 2.5% del voltaje nominal, para operar de 0 a 2,300 m.s.n.m., con una sobre elevación de temperatura de 65°c., sobre un ambiente máximo de 40°c., y una media de 30°c., capacidad de **150 kVA**, tensión del primario 23000 volts, tensión del secundario 220 volts, fabricado con la norma vigente NMX-J-116. Aluminio-Aluminio, **modelo QE-TTP-150KVA, marca Quantum Electric**

Grupo Lospo, S.A. de C.V.

Partida	Requisición	Descripción, marca y modelo.
14	DGAP-2102-2023.	Suministro de transformador trifásico de distribución tipo poste, con boquillas en la tapa, servicio exterior, clase de enfriamiento *ONAN* en aceite, conexión Delta - Estrella, 60 Hz, con 4 derivaciones de +- 2/2 x 2.5% del voltaje nominal, para operar de 0 a 2,300 m.s.n.m., con una sobre elevación de temperatura de 65°c., sobre un ambiente máximo de 40°c., y una media de 30°c., capacidad de **150 kVA**, tensión del primario 23000 volts, tensión del secundario 220 volts, fabricado con la norma vigente NMX-J-116. Aluminio-Aluminio, **modelo TR150PR2300, marca Enelem**
15		Suministro de transformador trifásico de distribución tipo poste con boquillas en la tapa, servicio exterior, clase de enfriamiento *ONAN* en aceite, conexión Delta - Estrella, 60 Hz, con 4 derivaciones de +- 2/2 x 2.5% del voltaje nominal, para operar de 0 a 2,300 m.s.n.m., con una sobre elevación de temperatura de 65°c., sobre un ambiente máximo de 40°c., y una media de 30°c., capacidad de **175 kVA**, tensión del primario 23000 volts, tensión del secundario 220 volts, fabricado con la norma vigente NMX-J-116. Aluminio-Aluminio, **modelo TR175PR2300, marca Enelem**
16		Suministro de transformador trifásico de distribución tipo poste operación radial de frente muerto, servicio interior/exterior, clase de enfriamiento *OA* en aceite, conexión Delta - Estrella, 60 Hz, con 4 derivaciones de +- 2/2 x 2.5% del voltaje nominal, para operar de 0 a 2,300 m.s.n.m., con una sobre elevación de temperatura de 65°c., sobre un ambiente máximo de 40°c., y una media de 30°c., capacidad de **225 KVA**, tensión del primario 23000 volts, tensión del secundario 440Y/254, bajo la norma NMX-J-285-ANCE NOM002, **modelo TR225PR23000, marca Oersted**
17		Suministro de transformador trifásico de distribución tipo pedestal operación radial de frente muerto, servicio interior/exterior, clase de enfriamiento *OA* en aceite, conexión Estrella-Estrella, 60 Hz, con 4 derivaciones de +- 2/2 x 2.5% del voltaje nominal, para operar de 0 a 2,300 m.s.n.m., con una sobre elevación de temperatura de 65°c., sobre un ambiente máximo de 40°c., y una media de 30°c., capacidad de **250 KVA**, tensión del primario 23000 volts, tensión del secundario 440Y/254 volts, fabricado con la norma vigente NMX-J-285-ANCE NOM002, **modelo TR250PR2300, marca Enelem**

Cordval, S.A. de C.V.

Partida	Requisición	Descripción, marca y modelo.
14	DGAP-2102-2023.	Suministro de transformador trifásico de distribución tipo poste, con boquillas en la tapa, servicio exterior, clase de enfriamiento *ONAN* en aceite, conexión Delta - Estrella, 60 Hz, con 4 derivaciones de +- 2/2 x 2.5% del voltaje nominal, para operar de 0 a 2,300 m.s.n.m., con una sobre elevación de temperatura de 65°c., sobre un ambiente máximo de 40°c., y una media de 30°c., capacidad de **150 kVA**, tensión del primario 23000 volts, tensión del secundario 220 volts, fabricado con la norma vigente NMX-J-116. Aluminio-Aluminio **modelo 150KVA.3.P1, marca Tecksa.**

Proposiciones *Desechadas.*

El *Sistema de Aguas de la Ciudad de México* señala de acuerdo con la **Evaluación** realizada, las empresas que se estipulan a continuación, son desechadas, **parcialmente**, ya que presentaron **Proposiciones no solventes**, en la requisición y partidas señaladas, por no cumplir con **todos** los requisitos establecidos en el punto **7. Requisitos de participación: Documentación Legal**, **Proposición Técnica** y **Proposición Económica** de las bases del Procedimiento. Los motivos de los *Desechamientos* de las Proposiciones se indican a continuación, de acuerdo con el punto **10 Desechamiento de las Proposiciones**, inciso ***a***, de las Bases del Procedimiento, en lo aplicable señala que: ***El Sistema de Aguas de la Ciudad de México procederá al desechamiento, total o parcial de las Proposiciones cuando: se incumpla alguno de los requisitos solicitados en estas Bases, que afecten la solvencia de la Proposición***, con fundamento en el artículo **29 fracción XV**, de la ***Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público***.

Acto de Fallo.
Invitación a cuando menos Tres Personas Nacional Presencial.
IA-68-021-909004998-N-7-2023.
Requisición: DGAP-2102-2023, partidas 14, 15, 16, y 17.
Adquisición: Transformadores de diferentes capacidades.

Edificaciones Aplicadas Marlo, S.A. de C.V., se ***Desecha* Totalmente**, de acuerdo a lo siguiente:		
Requisito	**Proposición**	**Motivo**
Punto 7.2 Proposición Técnica, inciso h: Información adicional. Catálogos y/o folletos, en original o copia legible, en español, que contengan las generalidades y características técnico-operativas de los mismos, las cuales deberán corresponder a las características que se describan en la Proposición Técnica de acuerdo con lo solicitado en el **Anexo Uno** de las bases. *Partidas 15, 16 y 17.*	El licitante **no** presenta los catálogos y/o folletos, los cuales no contienen las generalidades y características técnico - operativas mencionadas en la proposición técnica y de acuerdo con lo solicitado en el **Anexo Uno** de las Bases de la partida número 15 con capacidad de 175 kVA tipo Poste, partida número 16 con capacidad de 225 kVA tipo Poste y partida número 17 con capacidad de 225 kVA tipo Pedestal.	Incumple el punto **7.2 Proposición Técnica, inciso h: Información adicional, ya que** El licitante **no** presenta los catálogos y/o folletos, los cuales no contienen las generalidades y características técnico - operativas mencionadas en la proposición técnica y de acuerdo con lo solicitado en el **Anexo Uno** de las Bases de la partida número 15 con capacidad de 175 kVA tipo Poste, partida número 16 con capacidad de 225 kVA tipo Poste y partida número 17 con capacidad de 225 kVA tipo Pedestal.

Cordval, S.A. de C.V., se ***Desecha* Totalmente**, de acuerdo a lo siguiente:		
Requisito	**Proposición**	**Motivo**
Punto 7.2 Proposición Técnica, inciso h: Información adicional. Catálogos y/o folletos, en original o copia legible, en español, que contengan las generalidades y características técnico-operativas de los mismos, las cuales deberán corresponder a las características que se describan en la Proposición Técnica de acuerdo con lo solicitado en el **Anexo Uno** de las bases. *Partidas 15, 16 y 17.*	El licitante **no** presenta los catálogos y/o folletos, los cuales no contienen las generalidades y características técnico - operativas mencionadas en la proposición técnica y de acuerdo con lo solicitado en el **Anexo Uno** de las Bases de la partida número 15 con capacidad de 175 kVA tipo Poste, partida número 16 con capacidad de 225 kVA tipo Poste y partida número 17 con capacidad de 225 kVA tipo Pedestal.	Incumple el punto **7.2 Proposición Técnica, inciso h: Información adicional, ya que** El licitante **no** presenta los catálogos y/o folletos, los cuales no contienen las generalidades y características técnico - operativas mencionadas en la proposición técnica y de acuerdo con lo solicitado en el **Anexo Uno** de las Bases de la partida número 15 con capacidad de 175 kVA tipo Poste, partida número 16 con capacidad de 225 kVA tipo Poste y partida número 17 con capacidad de 225 kVA tipo Pedestal.

Análisis de precios.

El *Sistema de Aguas de la Ciudad de México*, procedió a evaluar los precios de las propuestas solventes en las partidas que cumplieron por ser susceptibles de adjudicación, mediante **Cuadro Comparativo de Precios Unitarios** y **Cuadro Presupuestal**, determinando lo siguiente: ----------

Adjudicación.

El *Sistema de Aguas de la Ciudad de México*, de acuerdo con el punto **8.6 Forma y criterios de adjudicación del contrato** de las bases del Procedimiento, con fundamento en el artículo **36** de la ***Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público***, en aplicación de los criterios de eficacia, eficiencia, imparcialidad, transparencia y honradez, como resultado del análisis de las Proposiciones, dictamina que la presentada por la empresa que a continuación se estipula, se hace acreedora a la adjudicación de contrato, por haber presentado una Proposición solvente con los precios **más bajos convenientes** para este Órgano, garantizando el cumplimiento satisfactorio de las obligaciones que se deriven del contrato de adquisición respectivo, toda vez que, de acuerdo a los registros que obran en los archivos de la Dirección de Recursos Materiales Abastecimientos y Servicios, no se encuentra inhabilitada por parte de la *Secretaría de la Función Pública* ni por la *Contraloría General de la Ciudad de México*; de acuerdo con lo siguiente: ----------

Grupo Lospo, S.A. de C.V.		
Partidas **14, 15, 16 y 17**, Requisición **DGAP-2102-2023**.	**Subtotal:**	**$3'112,000.00**
	16% I.V.A.:	**$497,920.00**
	Total:	**$3'609,920.00**
Contrato de Adquisición: **1206 5P IR F DGAP DIAG 1 23**.		

Monto de adjudicación, incluido el Impuesto al Valor Agregado: **$3'609,920.00** (tres millones seiscientos nueve mil novecientos veinte pesos 00/100 m.n.) ----------

Acto de Fallo.
Invitación a cuando menos Tres Personas Nacional Presencial.
IA-68-021-909004998-N-7-2023.
Requisición: DGAP-2102-2023, partidas 14, 15, 16, y 17.
Adquisición: Transformadores de diferentes capacidades.

Datos generales de la empresa ganadora. ----------
Nombre o denominación social: **Grupo Lospo, S.A. de C.V.** ----------
Registro Federal de Contribuyentes: **GLO181221F9**----------
Domicilio: Calle 47 Norte No. 610, Int. 2. ----------
Colonia Valle del Rey, Puebla Puebla. ----------
Entidad Federativa: **Puebla**. ----------
Código Postal 72140. ----------
Teléfono: 5568203826. ----------
Correo electrónico: glosposuministros@outloock.com. ----------
Representante Legal: **Leopoldo Rivero Barroeta**. ----------
---

Monto total de la Adjudicación.

Monto total, incluido el Impuesto al Valor Agregado: **$3'609,920.00** (tres millones seiscientos nueve mil novecientos veinte pesos 00/100 m.n.) ----------
---

Firma del contrato.

La firma del contrato se celebrará el **siete** de **diciembre** de **dos mil veintitrés**. El licitante ganador a la firma del contrato deberá entregar los **Requisitos para la Firma del Contrato** que se establecen en el punto **9.2** de las Bases del Procedimiento, en la Subdirección de Compras y Control de Materiales del *SACMEX*, de **9:00** a **15:00** y de **17:00** a **19:00** horas. ----------
---

Conclusión del acto.

El *Sistema de Aguas de la Ciudad de México*, pregunta a los asistentes, servidores públicos y al representante de la empresa licitante, ¿si tienen observación que realizar al presente acto? **Quienes manifiestan no tener ninguna**. ----------
---

Cierre del acta.

No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta siendo las **doce** horas con **treinta** minutos del día de su elaboración, pasándola a firma de todos y cada uno de los asistentes, haciéndoles entrega formal de copia electrónica, para los fines legales a que haya lugar. ----------
---

Servidores Públicos del Gobierno de la Ciudad de México.
Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Nombre y Cargo	Firma
C. Carlos Alberto Álvarez Cabrera **Jefe de Unidad Departamental de Abastecimientos**	
Ing. Daniel Eduardo Martínez Mendoza **Jefe de la Unidad Departamental de Agua Potable Cuauhtémoc**	

Órgano interno de Control.

Nombre y Cargo	Firma
Manuel Martínez Vega **Representante del Órgano Interno de Control en la *Secretaría del Medio Ambiente.***	

Acto de Fallo.
Invitación a cuando menos Tres Personas Nacional Presencial.
IA-68-021-909004998-N-7-2023.
Requisición: DGAP-2102-2023, partidas 14, 15, 16, y 17.
Adquisición: Transformadores de diferentes capacidades.

Empresas licitantes.

Razón o denominación y nombre del representante.	**Firma**
Gibran Cruz Islas **Grupo Lospo, S.A. de C.V.**	